



LEGENDA

- 1 - Reservatório subterrâneo de ETANOL 35 000 litros
- 2 - Reservatório subterrâneo de ETANOL 35 000 litros
- 3 - Bocas de enchimento
- 4 - Recuperação de gases
- 5 - Borne de ligação ao camião cisterna (Terra)
- 6 - Respiros dos reservatórios
- 7 - Caixa de manobras
- 8 - Ponto ligação à zona de laboração da fábrica
- 9 - Zona de abastecimento c/ laje superior em betão armado
- 10 - Fosso / estanque (drenagem)
- 11 - Reservatórios de:
 - a - Reservatório de Esquerquar - Kemfluid_ (1)
 - b - Reservatório de Alkylethoxylate_ (1)
 - c - Reservatório White Split
 - d - Reservatório Esquerquar EC-20 (Descomissionado/Vazio)_ (1)
 - e - Reservatório de Sagrotan_ (1)
 - f - Reservatório de Hídroxido de Sódio_ (1)
- 12 - Quadro eléctrico c/ dispositivos ATEX
- 13 - Suporte metálico - Placar de sinalética (normas de segurança e avisos recortados)

Rede de Drenagem - e 75
 Caixa de Visita

Requerente Reckitt Benckiser Porto Alto, Lda	
Licenciamento Armazenagem de Combustíveis_Consumo Próprio - Instalação de dois Reservatórios Subterrâneos_Alcool Etílico	
Designação Rede de Drenagem	
Morada Estrada Malhada dos Carrascos, n.º 12 Porto Alto - Benavente	
Técnico: <i>Fátima Dague</i> OEF: n.º 2580	Data: 19, Julho, 2023
Escritor: 1 : 200	Des.: 07

FATIPLANO
 ARQUITECTURA, ENGENHARIA E GESTÃO

Rua das Grutas - n.º 191
 2485-059 MIRA DE AIRE
 Telf. - 244 449 716
 fatiplano2020@gmail.com

Balança

Gerador