

NÚCLEO AVÍCOLA DAS TOJEIRAS PARA RECRIA DE GALINHAS POEDEIRAS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL



Novembro de 2017

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

As únicas águas residuais geradas no núcleo de produção prendem-se com as águas residuais geradas nas instalações sanitárias e balneários e das lavagens dos pavilhões aquando a realização do vazio sanitário. Prevê-se a lavagem após cada ciclo de produção e um consumo de cerca 3 a 5 m³ por desinfeção.

As capacidades das fossas sépticas são as que se apresentam no quadro que se segue.

Quadro 1 – Capacidade dos depósitos de água existentes nos pavilhões de produção

Pavilhões de produção	Fossa instalação sanitária (m³)	Fossa lavagem + instalação sanitária (m³)
Pavilhão de produção 1	5.4	40.5
Pavilhão de produção 2	-	25.1
Pavilhão de produção 3	4.8	25.1
Pavilhão de produção 4	-	25.1
Pavilhão de produção 5	-	25.1
Pavilhão de produção 6	-	25.1

Salienta-se que as fossas das lavagens tem um tanque recetor antes da fossa principal com capacidade para 2.6 m³ para assegurar a deposição das lamas/ parte solida antes da entrada para a fossa.

As fossas sépticas serão objeto de limpeza com a frequência adequada, sendo retiradas as lamas com a periodicidade anual e enviadas para tratamento na ETAR municipal.