

Fontes de Ruído				
Código	Identificação das etapas de processo/equipamentos geradores de ruído	Regime de Emissão	Nível de Potência Sonora (db(A))	Observações
FR5	Bombas de descarga e carga de cisternas	Esporádico	82,2	Regime aproximado de 12 horas/dia, de 2ª a 6ª feira
FR4	Compressor de arejamento da ETAR	Contínuo	77,5	
FR1	Compressores de ar do processo (três)	Contínuo	75	
FR3	Ventiladores de arrefecimento do SO3 - um por linha	Contínuo	83,8	
FR2	Ventiladores (dois) de regeneração da sílica gel das duas linhas de produção de SO3	Contínuo	78	