

CERTIFICADO N.º 7879/2017 RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO N.º 4975/L (Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho)								
Proprietário: FIT - FOMENTO DA INDÚSTRIA DO TOMATE, S.A.								
Utilizador: FIT - FOMENTO DA INDÚSTRIA DO TOMATE, S.A.								
Atividade:								
Local da Instalação: HERDADE DA PERNADA - MARATECA					Freguesia: ÁGUAS DE MOURA			
Concelho: PALMELA					Distrito: SETÚBAL			
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO								
Construtor: ARGIBAY					País: PORTUGAL			
Tipo ESP/Ref.ª: GERADOR DE VAPOR					Modelo:			
Número de fabrico: 1276					Ano de fabrico: 1966			
	Fluido	Vol. (L)/DN	PS (bar)	TM/Tm (°C)	Combust.	Vaporiz. (Kg/h)	Sup. (m²)	Pot. (KW)
Camara 1	ÁGUA/VAPOR DE ÁGUA	28000	11,76	292/0	GÁS NATURAL	6400	200	
Camara 2								
Inspeção técnica realizada em: 2017-06-21 OI: BV RINAVE Relatório: 17.L.02825 Prova de pressão realizada em: 2017-06-21 OI: BV RINAVE Relatório: 17.L.02826 Vistoria realizada em:								
Observações: Condições: Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e pelo ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.								
Data: 2017-08-23		Validade: 2022-06-21		 Digitally signed by António José Ruas Mira dos Santos DN: c=PT, o=Instituto Português da Qualidade IP, cn=António José Ruas Mira dos Santos Date: 2017.08.23 15:12:31 +01'00'				

OI – Organismo de Inspeção