

CERTIFICADO N.º 9938/2018

RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO N.º 10223/L

(Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho)

Proprietário: SEBOL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEBO, S.A.

Utilizador: SEBOL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEBO, S.A.

Atividade:

Local da Instalação: RUA PADRE ADRIANO - OLIVAIS DO MACHIO

Freguesia: SANTO ANTÃO DO TOJAL

Concelho: LOURES

Distrito: LISBOA

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO

Construtor: MORISA, S.A.

País: PORTUGAL

Tipo ESP/Ref.ª: GERADOR DE VAPOR

Modelo: MSM/250

Número de fabrico: 788

Ano de fabrico: 1993

	Fluido	Vol. (L)/DN	PS (bar)	TM/Tm (°C)	Combust.	Vaporiz. (Kg/h)	Sup. (m ²)	Pot. (KW)
Camara 1	ÁGUA/VAPOR DE ÁGUA	18510	10,00	184/0	FUELÓLEO	10000	250	
Camara 2								

Inspeção técnica realizada em: 2018-07-02

OI: BV RINAVE

Relatório: 18.L.03761

Prova de pressão realizada em: 2018-07-02

OI: BV RINAVE

Relatório: 18.L.03762


Vistoria realizada em:

Observações: As válvulas de segurança são de braço com peso (abertura em leque) minimizando o perigo associado à descarga.

Condições: Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e pelo ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.

Data: 2018-12-14

Validade: 2023-07-02


José Luís Graça

Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e SPQ