

CERTIFICADO Nº 1643/2021
APROVAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO Nº 10000/L

(Decreto-Lei nº131/2019, de 30 de agosto)

PROPRIETÁRIO: COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS, S.A.

UTILIZADOR: COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMERCIO DE COUROS, S.A.

LOCAL DA INSTALAÇÃO: PONTE DO PERAL - GOUXARIA

FREGUESIA: GOUXARIA

CONCELHO: ALCANENA

DISTRITO: SANTARÉM

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO

CONSTRUTOR: PROTER

PAÍS: PORTUGAL

TIPO ESP/Ref.ª: GERADOR DE VAPOR /

MODELO: CONDOR MINOR

Nº DE FABRICO: 70

ANO DE FABRICO: 1989

	Fluido	Vol.(L)/DN	PS(bar)	TM/Tm(°C)	Combust.	Vaporiz.(Kg/h)	Sup.(m2)	Pot.(KW)
Câmara 1	ÁGUA/VAPOR	8190	9,81	184/0	FUELÓLEO	5000	125	3750
Câmara 2								

Inspeção técnica realizada em: 2020-08-14

Organismo de Inspeção: ITG

Relatório: S/OI/2020/1182

Prova de pressão realizada em: 2020-08-14

Organismo de Inspeção: ITG

Relatório: S/OI/2020/1183

Observações:

Condições: Conforme o ponto 8.6 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e face ao ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.

Validade: 2026-08-14	Assinatura ao abrigo de subdelegação de poderes - Despacho Nº7890/2017, de 7 de agosto, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº174, de 8 de setembro de 2017	Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e SPQ
-----------------------------	---	--

O pedido de renovação da aprovação de funcionamento do ESP deve ser efetuado até ao limite de 60 dias antes do termo do prazo de validade deste certificado.