

Ribasabores, Ida

Condições de descarga em coletor, definidas por Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA (ETAR de Tomar)

Parâmetros	CBO mg/L	CQO mg/L O ₂	SST mg/L	Óleos e Gorduras mg/L	Cloretos mg/L Cl	Fosforo Total mg/L P	Azoto Total mg/L N	Azoto Amoniacal mg/L NH ₄	pH	Coliformes Fecais N.º/100 mL	Condutivida de µS/cm	Sulfatos mg/L
V.L.E.	400	800	400	100	300	15	85	50	5,5-9,5	1,00E+08	1000	1000