



AÇO	BETÃO (NP EN 206-1)			RECOBRIMENTO (cm) (Mínimo Nominal)	
	RESISTÊNCIA	CLASSE DE EXPOSIÇÃO	CONSISTÊNCIA	EXTERIOR	INTERIOR
A500 NR	C25/30	XC2	S3	4.0	4.0

BETÃO DE REGULARIZAÇÃO COM ± 0.05m DE ESPESURA SOB TODOS OS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

- NOTAS:**
- O comprimento de amarração das armaduras será 50φ.
  - Todas as cotas e dimensões deverão ser confirmadas com o fornecedor do equipamento.
  - Não será empalmada, em cada secção mais de 1/3 da armadura.
  - Tinta à base de betume asfáltico em todas as superfícies exteriores em contacto com o terreno.

Sistema de Referência: PT-TM06/ETRS89  
Eipaloidal: GRS80  
Projeção: Transversa de Mercator  
Datum Geodésico: ETRS89  
ESCALA 1:200

2	Revisão geral	CP	SA	Mar 2024
1	Revisão geral	CP	SA	Jun 2023
Designação		Desenhou	Aprovou	Data
<b>PROJETO DE EXECUÇÃO</b>				
Projecto	Desenho	Aprova	Data	
S. Azevedo	Ricardo Serrano	Mário Monteiro	Sofia Azevedo	Jan 2023
Código do Ficheiro:	Contrato:	Escalas:		
C871-ADU-PE-013-R2	C871	1:50, 1:200		

**DGADR**  
DIREÇÃO-GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

**PROJETO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE REGADIO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO CRATO**

CONDUTA ELEVATÓRIA  
ATRAVSSAMENTO DA RIBEIRA DA SEDA  
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL