

CERTIFICADO N.º 7881/2017 RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO N.º 11236/L (Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho)								
Proprietário: FIT - FOMENTO DA INDÚSTRIA DO TOMATE, S.A.								
Utilizador: FIT - FOMENTO DA INDÚSTRIA DO TOMATE, S.A.								
Atividade:								
Local da Instalação: HERDADE DA PERNADA - MARATECA					Freguesia: ÁGUAS DE MOURA			
Concelho: PALMELA					Distrito: SETÚBAL			
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO								
Construtor: MINGAZZINI, SRL					País: ITÁLIA			
Tipo ESP/Ref.º: GERADOR DE VAPOR					Modelo: PB200 EU			
Número de fabrico: 8489					Ano de fabrico: 2006			
	Fluido	Vol. (L)/DN	PS (bar)	TM/Tm (°C)	Combust.	Vaporiz. (Kg/h)	Sup. (m²)	Pot. (KW)
Camara 1	ÁGUA/VAPOR DE ÁGUA	34600	15,00	201/0	GÁS NATURAL	20000	425	
Camara 2								
Inspeção técnica realizada em: 2017-06-20 OI: BV RINAVE Relatório: 17.L.02821 Prova de pressão realizada em: 2017-06-20 OI: BV RINAVE Relatório: 17.L.02822 Vistoria realizada em:								
Observações: Condições: Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e pelo ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.								
Data: 2017-08-23		Validade: 2022-06-20			 Digitally signed by António José Ruas Mira dos Santos DN: cn=PT, o=Instituto Português da Qualidade IP, cn=António José Ruas Mira dos Santos Date: 2017.08.23 15:19:44 +01'00'			

OI – Organismo de Inspeção