


CERTIFICADO N.º 3935/2017 AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO - REGISTO N.º 20171477/Q (Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho)								
Proprietário: F.I.T - FOMENTO DA INDÚSTRIA DO TOMATE, S.A.								
Utilizador: F.I.T - FOMENTO DA INDÚSTRIA DO TOMATE, S.A.								
Atividade: ---								
Local da Instalação: HERDADE DA PERNADA						Freguesia: MARATECA		
Concelho: PALMELA						Distrito: SETÚBAL		
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO								
Construtor: MINGAZZINI S.R.L.						País: ITÁLIA		
Tipo ESP/Ref.º: GERADOR DE VAPOR						Modelo: PB 200		
Número de fabrico: 8027						Ano de fabrico: 2003		
	Fluido	Vol. (L)/DN	PS (bar)	TM/Tm (°C)	Combust.	Vaporiz. (Kg/h)	Sup. (m²)	Pot. (KW)
Camara 1	ÁGUA/VAPOR	34600	12,00	191,5/21	GÁS NATURAL	20000	425	13950
Camara 2								
Inspeção técnica realizada em: 2017-08-31					OI: TÜV RHEINLAND	Relatório: I01.2017.R086		
Prova de pressão realizada em: 2017-06-22					OI: TÜV-RHEINLAND	Relatório: I01.2017.R0893.C01Rev1		
Vistoria realizada em:								
Observações: O manual de funcionamento do queimador deverá ser dotado de instruções de funcionamento em português.								
Condições: Conforme o ponto 8.5 da ITC o equipamento deve ser submetido a inspeção intercalar e pelo ponto 8.1 deve existir um registo de ocorrências.								
Data: 2017-09-22		Validade: 2022-06-22			 José Luís Graça Diretor do Departamento de Assuntos Europeus e SPQ			