

À

COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COUROS, S.A.

Ponte do Peral - Atp70

2380187 - ALCANENA

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO

NOSSA REFERÊNCIA

DATA

DSEE/DLF

271/14/2/161

Arqº: 10690-1/1


09 DEZ 2022 12803

ASSUNTO: Linha mista de MT a 30kV com 740m, Posto de Seccionamento 30kV, 2 Postos de Transformação PTD01 (800kVA+100kVA) e PTD02 (1600kVA+1600kVA), 30000V/400-231V, e instalação de utilização de unidade industrial, de COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS, S.A., em Ponte Peral, freguesia de Alcanena (Agregada), concelho de Alcanena.

Nos termos do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 96/2017, 10 de agosto, junto envio a **Certificado de Exploração** da instalação elétrica acima mencionada.

Com os melhores cumprimentos.

O Chefe de Divisão da DRC


Fernando António

FA / GUEIRED

PA 81

Av. 5 de Outubro, 208
(Ed. Sta. Maria)
1069-203 Lisboa
Tel.: 217 922 700/800
Fax: 217 939 540
Linha Azul: 217 922 861
www.dgeg.pt

Área Norte:
Rua Manuel
Pacheco
de Miranda 29 G
4200 - 804 Porto
Telef.: 226 192 000

Área Centro:
Rua Câmara
Pestana, 74
3030 - 163 Coimbra
Telef.: 239 700 200
Fax: 239 405 611

Área Sul - Alentejo:
Zona Industrial de
Almeirim lote 18
7005-639 Évora
Telef.: 266 750 450
Fax: 266 743 530

Área Sul - Algarve:
Rua Prof. António
Pinheiro e Rosa
8000 - 546 Faro
Telef.: 289 896 600
Fax: 289 896 691



O seu PT pode ficar inativo amanhã!
Será uma realidade, caso o PT careça de uma manutenção adequada.
Esta é uma iniciativa de sensibilização para a manutenção de PTs de cliente, no âmbito da campanha "A qualidade de serviço cabe a todos". Para mais informações, consulte www.dgeg.pt.

Certificado de Exploração Instalação Elétrica de Serviço Particular

Referência	Serviço Particular	Potência Instalada	Comprimento linha
Proc. nº 271/14/2/161	Tipo	(kVA)	(km)
Arqº - 10690-1/1	B	5000	0,740

Entidade Exploradora: COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS, S.A.

Contribuinte nº 501770046

Sede: Ponte do Peral - Atp70 - ALCANENA

Localização da Instalação Elétrica:

Morada: Ponte Peral

Localidade: Alcanena

Freguesia: Alcanena (Agregada) (Alcanena)

Concelho: Alcanena

Descrição da Instalação: Linha mista de MT a 30kV com 740m, Posto de Seccionamento 30kV, 2 Postos de Transformação PTD01 (800kVA+1000kVA) e PTD02 (1600kVA+1600kVA), 30000V/400-231V, e instalação de utilização de unidade industrial.

Técnico Responsável pela Exploração: Artur Miguel da Cruz Figueiredo

Nº de inscrição DGEG: 37222

Na sequência da vistoria realizada em 22 / 11 / 2022 à instalação em apreço, em que se constatou a sua conformidade com o projeto inicial/de alterações, é autorizada a respetiva exploração definitiva conforme o disposto no artigo n.º 13 do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto.

Lisboa, 09 de dezembro de 2022.

 **Maria José Espírito Santo**
Diretora de Serviços de Energia Elétrica


Fernando António
Chefe de Divisão da DRC