

Arquimetro – Projetos e Urbanismo,
Unipessoal, Lda.
Rua Dom Luís, nº 3 – 5º Piso
1200 – 149 LISBOA

N/Ref.: S/DGA/CAD/LIC/2020/24391 | 15-07-2020

**ASSUNTO: Pedido de parecer ao Projeto de Arquitetura de Alteração do Alvará de Loteamento e EIA
- Parque Santa Cruz**

Na sequência da análise efetuada aos elementos constantes no processo referido em assunto, que mereceu a nossa melhor atenção, considera-se que as soluções preconizadas, na sua quase globalidade, salvaguardam a integridade e acessibilidade de um trecho do Aqueduto das Francesas que se desenvolve na envolvente, sendo evidente a integração desta infraestrutura na área em questão, com a implantação de um corredor livre na maior parte do traçado do Aqueduto.

No entanto, continuamos a manifestar a nossa preocupação relativamente à implantação da Lagoa Intermédia sobre o Aqueduto, opção mais crítica em termos de potenciais impactos para aquela infraestrutura.


Apesar de já serem apontadas soluções, a avaliar em maior pormenor na fase de Projeto de Execução, que poderão garantir a integridade do Aqueduto, quer em termos estruturais, quer em termos de impermeabilização, consideramos que a atual solução da Lagoa deveria ser revista de forma a minimizar a área e nível de interferência com o Aqueduto.

De facto, a Lagoa e respetiva estrutura de betão terá uma área de construção significativa e condicionará sempre o rápido acesso ao Aqueduto em caso de necessidades de reparação, apesar do Estudo referir que a questão da acessibilidade da EPAL, nessas situações, estará perfeitamente garantida, mesmo que isso implique a destruição parcial dos campos de futebol ou da Lagoa.

Salienta-se mais uma vez que, de acordo com a legislação específica inerente ao Aqueduto das Águas Livres (AAL), o parecer vinculativo será da responsabilidade da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), competindo, no entanto, à EPAL, S.A. pronunciar-se como entidade com ligação histórica ao AAL tendo presente o seu envolvimento na gestão cultural e na manutenção do Aqueduto, como o tem feito até ao momento.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Direção de Gestão de Ativos
O Diretor



(Nuno Goulartt Medeiros)