
Novo Pedido de Declaração - Receção de águas residuais domésticas

Ana Catarina Nunes Vicente Dias Saraiva <ana.v.saraiva@abrantaqua.pt>
Para: Jose Marques <jose.marques@grupolusiaves.pt>

19 de fevereiro de 2024 às 17:40

Boa tarde,

Depois da análise do seu pedido, a Abrantaqua vem pelo presente informar:

Após análise do pedido constatou-se que o local não tem rede disponível, pelo que deverá optar-se por solução individual de saneamento.

A utilização da fossa séptica pode ser considerada, desde que garantidas as condições construtivas previstas no regulamento municipal de águas residuais, designadamente:

- O volume global da fossa séptica deverá possuir a dimensão mínima de 20 m³, conforme prevê o n.º5 do artigo 38º do regulamento;
- Garantia de acesso a viatura pesada de hidrolimpeza, para aspiração das águas residuais, conforme prevê o n.º12 do artigo 38º do regulamento;

Obrigada,

Com os melhores cumprimentos,

Ana Saraiva
Direção Técnica



Serviço de Águas Residuais Urbanas do Município de Abrantes

Urbanização dos Plátanos

Rua Vasco da Gama Lote 2-D / Loja B

Alferrarede

2200-025 Abrantes

E-mail: geral@abrantaqua.pt

Telefone: 241 331 562 / Fax: 241 331 570 (Chamada para a rede fixa nacional)

Telemóvel: +351 962 109 215 (Chamada para a rede móvel nacional)

Proteja o ambiente - Imprima este e-mail apenas se necessário.